

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ НШ «Прогимназия»

В.В. Горячева

« 29 »

20 24 г.



Отчет  
по выполнению предписания  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
№ 101 от 15.05.2024г. ТО У Роспотребнадзор  
МБОУ НШ «Прогимназия»

№ п/п	Реквизиты предписания	Пункты предписания	Отметка о выполнении
1	№ 101 от 15.05.2024г	г. Сургут, бульвар Писателей, д. 17 (дошкольное отделение)	
		Площадка для сбора отходов не оборудована ограждением с 3-х сторон высотой не менее 1 м, что не соответствует требованиям п.3 СанПиН 2.1.3684- 21	Не выполнено. В план дополнительной потребности на 2024 - 2026г. (Письмо МКУ «ДЭАЗи-ИС» от 14.03.2023 № 19-02-639/3).
2		Количество игровых площадок не соответствует количеству групп (13 групповых ячеек, количество площадок - 6), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20	Не выполнено. В план дополнительной потребности на 2024 - 2026г. (МКУ «ДЭАЗиИС» от 19.12.2023 № 19-02-4345/3).
3		Все запасные выходы (в количестве - 6), вход в загрузочную зону пищеблока МБОУ НШ «Прогимназия» имеют дефекты входной группы - трещины и сколы на лестницах, нарушения целостности ступеней и ограждающих устройств, что нарушает требования п.п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20	Не выполнено. В план дополнительной потребности. (письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» ПИЯ-01-770/4 от 21.05.2024).
4		На лестничных пролетах в блоках А и Б (между 1,2 и 3 этажами) обнаружены дефекты стен и оконных откосов в виде следов течи и отслоения краски, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.1,2.5.3 СП 2.4.3648-20.	Выполнено, 2 квартал 2024г.
5	В групповых ячейках №3 и №5 имеются дефекты пола в виде трещин, нарушения целостности линолеума, в санитарных узлах - дефекты стен в виде отслоения краски, что	Выполнено, 3 квартал 2024г.	

		нарушает требования п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Также на момент проведения обследования в санитарных узлах установлены унитазы со сливными бачками старого образца не соответствующие росту и возрасту детей, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20	
6		В групповых ячейках №№3, 9 11 присутствуют дефекты мебели в виде сколов, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20	Не выполнено. В план 2025г. при наличии денежных средств.
7		В спортивном зале (3 этаж) обнаружены дефекты стен и потолка в виде трещин и отслоения краски, дефекты напольного покрытия-линолеума, что нарушает требования п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	Не выполнено. В план дополнительной потребности на 2024 - 2026г. (письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» ПИЯ-01-770/4 от 21.05.2024)
8		На момент проведения обследования в складском помещении холодильного оборудования (пищеблок) две холодильные установки находятся в нерабочем состоянии на списании, следовательно, недостаточно имеющегося холодильного оборудования для хранения пищевой продукции, что не соответствует требованиям п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и п.п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648- 2	Не выполнено. В план 2025г. при наличии денежных средств.
г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 8/2 (школьное отделение)			
9	№ 101 от 15.05.2024г	Площадка для сбора отходов не оборудована ограждением с 3-х сторон высотой не менее 1 м, что не соответствует требованиям п.3 СанПиН 2.1.3684- 21	Выполнено, 3 квартал 2024г.
10		При входе в здание обнаружены дефекты ступеней крыльца- частичное отсутствие плит, сколы, что не соответствует требованиям п.п. 2.2.4 СП 2.4.3648- 20	Выполнено, 2 квартал 2024г.
11		В малом спортивном зале имеются дефекты напольного покрытия в виде щелей и углублений, что нарушает требования п.п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20	Не выполнено. (Письмо МКУ «ДЭАЗиИС» от 02.05.2023 № 19-02-1230/3)
12		В большом спортивном зале и актовом зале обнаружена течь кровли, а также дефекты стен и потолка (трещины, отслоения краски, штукатурного слоя) образовавшихся в следствии течи кровли, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	Выполнено, 2 квартал 2024г.

13		На момент проведения обследования обнаружены дефекты мебели в кабинетах №№ 315, 321.324 в виде сколов, в кабинете №205 дефекты мебели в виде отхождения задней стенки шкафа, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.	Не выполнено. В план 2025г. при наличии денежных средств.
----	--	--	--